試　験　成　績　書

平成　　年　　月　　日

品　名	JIS K6741 硬質塩化ビニル管
種類･呼び	VP50

JIS K6741により測定、試験した結果下記の通り報告します。

試験項目		単位	測定値	JIS規格性能
外観及び形状		－	異常なし	異常なきこと
寸法	外径	mm	60.08	60.0±0.2
	厚さ		4.24	4.1＋0.8
	長さ		4007	4000±10
引張試験		MPa	53.7	45以上
耐圧試験		－	異常なし	漏れ、その他欠点があってはならない
扁平試験		－	異常なし	割れおよびひびがあってはならない
ビカット軟化温度試験		℃	83.9	76以上
備　考				

承　認	担　当